



Uptime Institute[®]
professional services

19 October 2015

Mr. Alexey Soldatov
CEO
DataPro LLC
Aviamotornaya str. 69
Moscow, 111024
Russia

Re: Tier III Certification of Constructed Facility for the DataPro LLC – DataPro Moscow 1,
Stage 1 Data Center

Dear Mr. Soldatov,

Uptime Institute Professional Services is pleased to announce the Tier Certification of Constructed Facility for the DataPro LLC – DataPro Moscow 1, Stage 1 Data Center in Moscow, Russia, as fulfilling Tier III Concurrently Maintainable criteria. The Tier Certification is based on the design and on-site verification of the constructed facility completed 1 October 2015.

This Certification recognizes the DataPro LLC – DataPro Moscow 1, Stage 1 Data Center as supporting any planned work on the site infrastructure without disrupting computer room power and cooling capacity. This Tier III Certification is based on a total IT load of 1,846 kW distributed between five Data halls (Data halls #1, 2, 3, 5 and 6), certified for 362.4 kW of IT load each and two Switch rooms (#1 and 2) certified for 17 kW load each.

Tier III Concurrently Maintainable criteria are founded on the capability to complete planned facility maintenance or modifications on a scheduled basis; equipment failures or distribution path faults may lead to unplanned outages. Certain operations-related errors (such as procedural errors during reconfiguration of redundant systems, components, or site infrastructure equipment) may still impact the critical load. This Certification is subject to the limitations set forth in Schedule I hereto and incorporated herein.

This Tier III Certification of Constructed Facility represents the culmination of DataPro LLC's investment and commitment to site uptime availability.

Congratulations on this significant achievement.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. Kirby".

R. Lee Kirby
Chief Technology Officer

20 West 37th Street, 6th Floor, New York, NY 10018 • +1.206.706.4149 •

info@uptimeinstitute.com

19 октября 2015 г.

Алексей Солдатов
Генеральный директор
ООО «ДАТАПРО»
Ул. Авиамоторная, 69
Москва, 111024
Россия

Тема: Сертификация на соответствие стандарту Constructed Facility Tier III для ООО «ДАТАПРО»
– DataPro Moscow 1, Stage 1 Data Center

Уважаемый г-н Солдатов,

Компания Uptime Institute Professional Services рада сообщить о сертификации объекта по стандарту Constructed Facility Tier III для ООО «ДАТАПРО» – DataPro Moscow 1, Stage 1 Data Center в Москве, Россия, на соответствие действующим критериям технического обслуживания Tier III. Сертификация на соответствие стандарту Tier III базируется на проекте и проверке инфраструктуры построенного объекта, выполненным 1 октября 2015 г.

Данная сертификация признает проектные документы ООО «ДАТАПРО» – DataPro Moscow 1, Stage 1 Data Center, документами, обеспечивающими выполнение плановых работ на объектах инфраструктуры без нарушения подачи электроэнергии в вычислительный центр и режима охлаждения. Данная сертификация на соответствие стандарту Tier III основана на общей ИТ-нагрузке мощностью в 1 846 кВт, распределенной между пятью машинными залами (залы № 1, 2, 3, 5 и 6), которые могут иметь нагрузку 362,4 кВт каждый, и кроссовыми (№ 1 и 2) по 17 кВт нагрузки каждый.

Критерии технического обслуживания Tier III основываются на возможности выполнения планового обслуживания объекта или внесения запланированных изменений; отказы оборудования или ошибки распределения могут привести к внеплановым отключениям. Некоторые ошибки, связанные с эксплуатацией (например, процессуальные ошибки при реконфигурации резервированных систем, компонентов или инфраструктурного оборудования), могут также влиять на критическую нагрузку. Сертификация подчиняется ограничениям, изложенным в Приложении I, прилагаемом к настоящему документу и включенным в него параметрам.

Сертификация на соответствие стандарту Constructed Facility Tier III представляет собой результат вложенных средств ООО «ДАТАПРО» и принятых на себя обязательств по обеспечению доступности и работоспособности инфраструктуры на объекте.

Поздравляем Вас с успешно пройденной сертификацией.

С уважением,

/подпись/

Р. Ли Кёрби
Технический директор

Перевел с английского языка на русский язык Сальников Дмитрий Владимирович.

Сальников Дмитрий Владимирович

Город Москва.

Четвертого мая две тысячи семнадцатого года.

Я, Боженко Федор Сергеевич, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Краснова Германа Евгеньевича, свидетельствую подлинность подписи переводчика Сальникова Дмитрия Владимировича. Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документа установлена. Паспорт 92 07 009353 выданный Автозаводским ОВД г.о. Набережные Челны Республики Татарстан 27.12.2006 года, код подразделения: 162-008

Зарегистрировано в реестре за № 84-11151

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

ВРИО нотариуса



Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 2 лист(-а, -ов).
ВРИО нотариуса

[Signature]